

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.М. МАКСИМЧУКА»**

П Р И К А З

« 12 » 10 2018 г.

№ 159

г. Москва

О назначении ответственных за поддержание в исправном состоянии, проведение периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструментов и светильников, вспомогательного оборудования

В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (п. 3.5.10), Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок (п. 10.7)

Приказываю:

1. Назначить следующих работников, ответственных за поддержание в исправном состоянии, проведение периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструментов и светильников, вспомогательного оборудования:

- отделение «Сокол» Карпову О.В. заведующую хозяйством группа IV до и выше 1000 В.;
- отделение «Нагатино-1» Фомина А.С. заведующего хозяйством группа III до и выше 1000 В.;
- отделение «Нагатино-2» Чвыря С.Н. заведующего хозяйством группа IV до и выше 1000 В.;
- отделение «Нагорное» Жарову С.Е. заведующую хозяйством группа IV до и выше 1000 В.;
- кадетская школа-интернат «Второй Московский кадетский корпус(МЧС)» Рожкову Н.В. заведующую хозяйством группа III до и выше 1000 В.;
- отделение «Обручевское» Орлову Н.М. заведующую хозяйством группа IV до и выше 1000 В.;

2. Периодические осмотры проводить не реже 1 раза в 6 месяцев в объеме требований п. 3.5.12 ПТЭЭП. Измерение сопротивления изоляции проводится мегомметром на 500 - 1000 В. Величина сопротивления изоляции должно быть не менее 0,5 МОм (табл. 37 ПТЭЭП).

3. Результаты осмотров, испытаний и ремонтов заносить в «Журнал регистрации инвентарного учёта, проведение периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных электроинструментов, светильников и вспомогательного оборудования» (приложение №1).

4. Начальнику отдела МТ и ХО Бурлаченко В.Н. довести настоящий приказ до работников под роспись.

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора Бельчикова Н.Н.

Директор



А.М. Манаенков